

Legende Medien	
—	HVL Heizung Vorlauf
—	HRL Heizung Rücklauf
—	KW Kaltwasser
—	WW Warmwasser
—	ZL Zirkulation
—	SW Schmutzwasser
—	RW Regenwasser
—	ZUL Zuluft
—	ABL Abluft
—	FOL Fortluft
—	AUL Aussenluft

$\text{UB} \leq 0,27 \text{ } 144,84\%$
 KM Ei 250/375 B 24,36 106,05%

A42110317
 D=325.963
 E1=323.339
 A1=323.218

3838

Hydraulische Berechnung des BvH notwendig!

Bestandsschacht vom Haus Hünerbergweg 30?

Dienstbarkeit! Leitungsrecht!

Falls ja, kein Anschluss möglich! Neuanschluss an die Straße.

3639

Datenblatt vom Energievernichtungsschacht

Gefälle? — Angaben fehlen

Gefälle Angaben? fehlen

DN 150 im Haus nicht unbedingt notwendig!

Geologisches Gutachten mit einteichen!

Bei Verstopfung sehr ungünstig zum Spülen. Reinigungsöffnung?

3640

Pumpe zur Entnahme RW geplant aus Tank? Retentionszisterne! Datenblatt fehlt! Drasselung geplant?

oder wie ist auch eine vollständige Entleerung geplant? **Vorabzug**

Planungsphase: Entwurf	HLS Entwässerungsgesuch	Auftragsnummer: 2023-12-1
Kunde: Jeremy Tamnik Hünerbergweg 30 79539 Lörrach	Objekt: MFH Jeremy Tamnik	
Index: 0	Gez.: VI	Gepr.: SV
Datum: 01.09.2024	Mstl.: 1:100	Plannr.: A1

V:\182.168.100.2\sys\BNE\ET\Planungsphase\Projekt\Planungsphase\2023-12-1_Tamnik_Lörrach\01_Vorplanung\2023-12-1_Tamnik_Lörrach\GR_01_BP_2024-09-01.dwg